EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

TEST SERTİFİKASI

EN 10204 : 2004 TYPE 2.2

CE 2195

ÇIKARILMIŞ SERMAYE	:	3.500.000.000 TL	**TARİH**	:	07.05.2020
ÜRETİM YERİ	:	ERDEMİR	**SERTİFİKA NO**	:	0058528Y
			SAYFA NO	:	1

MÜŞTERİ ADI	:	
SİPARİŞ NO	:	08422399002
EBAT, mm	:	15.0 x 1500 x R
STANDART ve KALİTESİ	:	EN 10025-2-2004 S235JR (ERDEMİR 4237)
ÜRÜN TİPİ ve AÇIKLAMASI	:	KRKK:KENARLARI KESİLMEMİŞ,KALIN RULO

ÜRÜN BİLGİLERİ					MEKANİK ÖZELLİKLER														KİMYASAL BİLEŞİM, POTA ANALİZİ %									
ETİKET NO	AĞIRLIK (kg)	DÖKÜM NO	BOBİN veya LEVHA NO	DİLİM veya LEVHA ADET	ÇEKME TESTİ				KAT LAMA	Ag veya BH DEĞ.	r DEĞ.	A/C veya n DEĞ.	SERT LİK	DARBE TESTİ, joule YÖNÜ :					YÜK. SIC. °C AKMA N/MM2	C %	MN %	P %	S %	SI %	AL %	CU %	CR %	NI %	MO %	CEQ %
					NUM. YER.	AKMA N/MM2	ÇEKME N/MM2	% UZ. A5						1	2	3	ORT.	SIC. °C		V PPM	NB PPM	TI PPM	N PPM	SN PPM					
0100456236	29340	012825	40009339000		BE	332.4	443.3	29												0.137 60	0.643	0.015 20	0.007 42	0.010	0.038	0.022	0.011	0.026	0.002	0.251

EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. BU MALZEMENİN BAZİK OKSİJEN METODU İLE YAPILMIŞ OLDUĞUNU VE EN 10025-2-2004 S235JR (ERDEMİR 4237) KAİDELERİNE UYGUN OLARAK TEST EDİLDİĞİNİ YUKARIDAKİ DEĞERLERİ İLE TEVSİK EDER.

İBRAHİM AKDÜMBEK
METALURJİ LABORATUVARI MÜHENDİSİ

SERKAN DİKEÇ
KALİTE METALURJİ MÜDÜRÜ

NOT : B : Baştan O : Ortadan S : Sondan E : Enine L : Boyuna

Bu test raporu, DIN EN 10204 bölüm 5'e göre, uygun bir veri işleme sistemi tarafından hazırlanmış ve imza olmadan geçerlidir.